

# MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV

## odbor životního prostředí

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

č.j.: MUMK 705/2016

spis. zn.: SMUMK 24993/2015 OŽP/MG 3

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

e-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz

tel.: 515 300 746

fax: 515 300 759

dle rozdělovníku

Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 13. 1. 2016

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), dle ustanovení § 106 a § 115, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“),

#### I. s c h v a l u j e

žadateli, tj.: dobrovolný svazek obcí **KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE, IČ: 75108968**, se sídlem Hostěradice 67, 671 71 Hostěradice (účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, **kanalizační řád** splaškové stokové sítě obcí Skalice a Morašice.

Kanalizační řád byl vypracován společností AQUA PROCON s.r.o., IČ: 46964371, Palackého tř. 12, 612 00 Brno.

Provozovatel kanalizace: Technické služby Hostěradice, p.o., IČ: 72032791, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice.

#### II. s t a n o v u j e p o d m í n k y

za kterých se kanalizační řád schvaluje:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím
4. Schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.

## Odůvodnění

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 2. 12. 2015 žádost od dobrovolného svazku obcí **KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE, IČ: 75108968**, se sídlem Hostěradice 67, 671 71 Hostěradice, zastoupeného na základě plné moci společností AQUA PROCON, s.r.o., IČ: 46964371, Palackého tř. 12, 612 00 Brno o **schválení kanalizačního řádu** splaškové stokové sítě obcí Skalice a Morašice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno příslušné správní řízení.

K žádosti byl doložen:

Kanalizační řád vypracován společností AQUA PROCON s.r.o, IČ: 46964371, Palackého tř. 12, 612 00 Brno.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů, z hlediska ochrany jakosti vod a odtokových poměrů.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky a dotčeným správním orgánům doporučeně na doručenkou dne 21. 12. 2015, pod č.j.: MUMK 26506/2015, spis. zn.: SMUMK 24993/2015 OŽP/MG 2. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření a podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád dal možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Tuto možnost mohli v daném případě účastníci využít ve lhůtě do **6. 1. 2016**, a to buď samostatným písemným podáním, nebo ústně do protokolu.

Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou. Řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové sítě v obcích Skalice a Morašice.

V obci Skalice byla vybudována soustavná stoková síť oddílné kanalizační soustavy s odváděním odpadních vod do kanalizačního systému, který zajistí jejich odvádění do centrální čerpací stanice Skalice, odkud jsou přečerpávány do kanalizace v obci Hostěradice a dále na ČOV Hostěradice., kde budou tyto odpadní vody vyčištěny.

V obci Morašice byla vybudována soustavná stoková síť oddílné kanalizační soustavy s odváděním odpadních vod do kanalizačního systému, který zajistí jejich odvádění do centrální čerpací stanice Morašice, odkud jsou dále čerpány do kanalizace v obci Hostěradice a dále na ČOV Hostěradice. Zde jsou dále přečišťovány na úrovni současných možností čistírenských technologií v souladu s platnou legislativou.

Kanalizační řád je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení žádost z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Protože v průběhu celého řízení nebyly vzneseny žádné námítky, mohl správní orgán rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 spr. ř. odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít dále náležitosti „podání“ (§37 spr.ř.) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 spr. ř. odkladný účinek.

**Ing. Markéta Goldschmidtová**

referent státní správy ve vodním hospodářství

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov.**

**Datum vyvěšení:**.....

**Datum sejmutí:** .....

*Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.*

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Moravský Krumlov, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)

### **Obdrží:**

Účastníci řízení doporučeně na doručenkou:

- Dobrovolný svazek obcí - Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice, se sídlem Hostěradice 52, 671 71 Hostěradice, zastoupený na základě plné moci firmou Aqua Procon, s.r.o., Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno
- Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
- Obec Skalice, Skalice 92, 671 71 Hostěradice
- Obec Morašice, Morašice 121, 671 71 Hostěradice
- Technické služby Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
- Město Moravský Krumlov – úřední deska
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Dotčené orgány:

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo

